

Προς ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, % ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Δειγματοληψία από ΠΕΛΑΤΗΣ  
Υπόψη Κ<sup>ου</sup> Κου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΩΤΟΥ Κατάσταση δείγματος ΚΑΝΟΝΙΚΗ  
Διεύθυνση ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ημ. παραλαβής 20/09/23  
Τηλέφωνο 6980170843, info@farkadona.gr Ημ. έναρξης ελέγχου 20/09/23  
Αριθ. Πιστ. 432009 Ημ. λήξης ελέγχου 23/09/23  
Αρ. δειγμάτων 8 Ημ. Έκδοσης πιστοπ. 23/09/23

ΕΚΔΟΣΗ:


1

Αριθ. Πρωτ.

Τα αποτελέσματα της παρούσας δοκιμής αφορούν αποκλειστικά τα δείγματα που υποβλήθηκαν σε αυτήν την δοκιμή. 1 ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282/Β ?/19-9-2017) "Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης" 2 Σύμφωνα με την ISO 8199:2018. Απουσία αποικιών: <1: "Δεν ανιχνεύθηκαν" (ΔΑ). Αποικίες: από 1-2: "Παρουσία Μικροοργανισμών/όγκο έκφρασης αποτελεσμάτων". Αποικίες: από 3-9: "Εκτιμώμενος αριθμός Μικροοργανισμών/όγκο έκφρασης αποτελεσμάτων". 3 Υ.Μ. 5673/58 (ΦΕΚ 5 Β/9-1958) "Περί απολυμάνσεως των υδάτινων υδρεύσεων". Η παρούσα έκθεση επιτρέπεται να αναπαραχθεί μόνον στο σύνολό της, χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου. Επιμέρους αναπαραγωγής του παρόντος ενιαίου εγγράφου δεν έχει την ισχύ έγκυρης έκθεσης. Τα μη διαπιστευμένα πεδία φέρουν αστερίσκο \*. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα νομοθετικά όρια της κγα\_3282\_2017 χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αβεβαιότητα της μέτρησης.

Εξεταζόμενες δοκιμές		*Ολικά αερ. 37°C	*Ολικά αερ. 22°C	Ολ. Κολοβακτ.	Escherichia coli	Εντερόκοκκοι	*Υπολειμ. χλώριο	Ps. Aeruginosa	*Spores of sulfite-reducing anaerobes (clostridia)	
Μέθοδοι		ISO 6222:1999	ISO 6222:1999	ISO 9308-1:2014	ISO 9308-1:2014	ISO 7899-2:2000	DPD Method	ISO 16266:2006	ISO 6461-2:1986	
Ανώτατη Παραμετρική τιμή		ΑΣ.Μ.	ΑΣ.Μ.	απουσία	απουσία	απουσία	≥0,2 <sup>3</sup>	απουσία	απουσία	
Μονάδα μέτρησης		CFU/ml	CFU/ml	CFU/100ml	CFU/100ml	CFU/100ml	mg/l	CFU/100ml	CFU/100ml	
Περιγραφή		α/α	ελέγχου	Ευρεθέντα <sup>2</sup>						
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, %	ΓΡΙΖΑΝΟ ΟΙΚΙΑ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ	3200905	7	2	απουσία	απουσία	απουσία	Δεν ανιχνεύθηκε	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, %	ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΟΙΚΙΑΣΤΑΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	3200906	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	2,46	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, %	ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ ΟΙΚΙΑ ΠΛΗΚΑ ΕΥΑΓΓ.	3200907	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	0,88	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, %	ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΡΤΟΥΡ	3200908	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	1,75	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, %	ΖΑΡΚΟ ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΑΛΑΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤ.	3200909	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	2,36	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, %	ΠΗΝΕΙΑΔΑ ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ	3200910	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	2,75	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, %	ΠΕΤΡΩΤΟ ΧΡΗΣΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝ	3200911	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	0,05	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, %	ΠΕΤΡΩΤΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ	3200912	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	0,86	απουσία	

Αναλυτής δοκιμών



Δ. Λάβδας  
Βιολόγος

Διεύθυνση: Κονδύλη 30, 42100 Τρίκαλα  
Τηλ. 2431073181

E-mail: lavdaslab@gmail.com

www.lavdaslab.gr

E-7.8-1 έκδοση Α/1

1/1