Ν. ΛΑΒΔΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ
Το εργαστήριο εφαρμόζει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του πρότυπου EN ISO/IEC 17025 Αρ. πιστ. 251-4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Προς	ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, % ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ	Δειγματοληψία από	ΠΕΛΑΤΗΣ
Υπόψη Κ^{ου}	Κου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΩΤΟΥ	Κατάσταση δείγματος	ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Διεύθυνση	ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Ημ. παραλαβής	22/09/23
Τηλέφωνο	6980170843, info@farkadona.gr	Ημ. έναρξης ελέγχου	22/09/23
Αριθ. Πιστ.	132209	Ημ. λήξης ελέγχου	25/09/23
Αρ. δειγμάτων	14	Ημ. Έκδοσης πιστοπ.	25/09/23

ΕΚΔΟΣΗ: 1

Αριθ. Πρωτ.

Τα αποτελέσματα της παρούσας δοκιμής αφορούν αποκλειστικά τα δείγματα που υποβλήθηκαν σε αυτήν την δοκιμή. 1 ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282/Β ?/19-9-2017) "Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης" 2 Σύμφωνα με την ISO 8199:2018. Απουσία αποικιών: <1: "Δεν Ανιχνεύθηκαν" (ΔΑ). Αποικίες: από 1-2: "Παρουσία Μικροοργανισμών/όγκο έκφρασης αποτελεσμάτων". Αποικίες: από 3-9: "Εκτιμώμενος αριθμός Μικροοργανισμών/όγκο έκφρασης αποτελεσμάτων".3 Υ.Μ. 5673/58 (ΦΕΚ 5 Β΄/9-1958) "Περί απολυμάνσεως των υδάτων των υδρεύσεων". Η παρούσα έκθεση επιτρέπεται να αναπαραχθεί μόνον στο συνολό της, χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου.Επιμέρους αναπαραγωγή του παρόντος ενιαίου εγγράφου δεν έχει την ισχύ έγκυρης έκθεσης. Τα μη διαπιστευμένα πεδία φέρουν αστερίσκο * . Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα νομοθετικά όρια της kya_3282_2017 χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αβεβαιότητα της μέτρησης.

Εξεταζόμενες δοκιμές			*Ολικά αερ. 37ºC	*Ολικά αερ. 22ºC	Ολ. Κολοβακτ.	Escherichia coli	Εντερόκοκκοι	*Υπολειμ. χλώριο	Ps. Aeruginosa	*Spores of sulfite-reducing anaerobes (clostridia)
Μέθοδοι			ISO 6222:1999	ISO 6222:1999	ISO 9308-1:2014	ISO 9308-1:2014	ISO 7899-2:2000	DPD Method	ISO 16266:2006	ISO 6461-2:1986
Ανώτατη Παραμετρική τιμή			ΑΣ.Μ.	ΑΣ.Μ.	απουσία	απουσία	απουσία	≥0,2[3]	απουσία	απουσία
Μονάδα μέτρησης			CFU/ml	CFU/ml	CFU/100ml	CFU/100ml	CFU/100ml	mg/l	CFU/100ml	CFU/100ml
Περιγραφή		α/α ελέγχου	Ευρεθέντα[2]							
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, % Δ	ΚΛΟΚΟΤΟΣ	3220901	14	8	απουσία	απουσία	απουσία	Δεν ανιχνεύτηκε	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, % Δ	ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΕΣ	3220902	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	0,09	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, % Δ	ΠΕΤΡΟΠΟΡΟ	3220903	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	0,11	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, % Δ	ΝΟΜΗ	3220904	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	0,18	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, % Δ	ΣΕΡΒΩΤΑ	3220905	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	0,23	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, % Δ	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ	3220906	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	0,09	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, % Δ	ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ	3220907	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	0,14	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, % Δ	ΟΙΧΑΛΙΑ	3220908	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	0,07	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, % Δ	ΚΡΗΝΗ	3220909	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	0,08	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, % Δ	ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ	3220910	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	0,12	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, % Δ	ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ	3220911	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	0,11	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, % Δ	ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΓΕΩΤΡΗΣΗ	3220912	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	0,16	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, % Δ	ΖΑΡΚΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ	3220913	<1	<1	απουσία	απουσία	απουσία	0,08	απουσία	
ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, % Δ	ΚΡΗΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ	3220914	47	11	>300	24	27	Δεν ανιχνεύτηκε	4	

Αναλυτής δοκιμών

Δ. Λάββας
Βιολόγος

Διεύθυνση: Κονδύλη 30, 42100 Τρίκαλα
Τηλ.2431073181

E-mail: lavdaslab@gmail.com
www.lavdaslab.gr